

ГЕНЕРАТОР ШУМА П-219 Б

ФОРМУЛА

П82.119.001 Ф0

100-4180

209 9

ГЕНЕРАТОР ШУМА П-219 Б

ФОРМУЛЯР

П82.119.001 Ф0

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Общие указания	3
2. Общие сведения	4
3. Основные технические данные и характеристики	5
4. Комплект поставки	6
5. Основные данные контрольных приемо-сдаточных испытаний генератора шума на предприятии-поставщике...	9
6. Свидетельство о приемке	10
7. Заключенные заказчиком	11
8. Свидетельство о консервации	12
9. Свидетельство об упаковке	13
10. Гарантийные обязательства	14
11. Сведения о рекламациях	15
12. Сведения о хранении	17
13. Сведения о консервации и реконсервации при эксплуатации изделия	18
14. Сведения о движении изделия при эксплуатации	19
15. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации..	20
16. Учет работ	22
17. Учет неисправностей при эксплуатации	24
18. Общие замечания по эксплуатации и аварийным случаям	26
19. Учет технического обслуживания	27
20. Периодический контроль основных технических характеристик при эксплуатации и хранении	29
21. Данные о поверке измерительных приборов поверочными органами	31
22. Сведения об изменениях в конструкции изделия и его составных частей во время эксплуатации и ремонта	32
23. Сведения о замене составных частей изделия за время его эксплуатации	33
24. Сведения об установлении категории	34
25. Сведения о ремонте изделия	35
26. Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверющими лицами	37
27. Общие отметки	39
28. Лист регистрации изменений	41

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного изделия.

Формуляр входит в комплект поставки аппаратуры и должен постоянно находиться при нем.

Формуляр является документом, отражающим техническое состояние аппаратуры и содержащим сведения его эксплуатации.

Все записи в формуляре должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подписки, пометки и незавершенные исправления не допускаются.

При отправке аппаратуры в ремонт с ней направляются формуляр и акт технического состояния.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

(дата выпуска)

• **предназначен**

10

ный для получения электрических сигналов с непрерывным

спектрум в диапазоне частот 150 ÷ 5000 Гц. Генератор

должен работать в условиях климатических и механических

воздействий по группе 8 междуведомственной нормали

HO.005.026.

[illegible]

Продолжение

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Питание генератора шума осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением $127 \pm 19 \text{ В}$, $220 \pm 33 \text{ В}$ или от источника постоянного тока напряжением $20 - 30 \text{ В}$. Потребляемая мощность от сети переменного тока 20 ВА , от источника постоянного тока напряжением $24 \text{ В} - 4 \text{ Вт}$.

3.2. Переходное затухание между выходами генератора не менее 90 дБ .

3.3. Генератор шума обеспечивает генерацию напряжения шума в спектре частот от 150 до 5000 Гц .

3.4. Генератор шума сохраняет свою работоспособность при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+50^\circ\text{C}$.

3.5. Пределы плавной регулировки выходного уровня при нагрузке 300 Ом от -60 дБ до -35 дБ .

3.6. Изоляция сетевых цепей аппарата выдерживает в течение 1 минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц - при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха $65 \pm 15 \%$ и атмосферном давлении $750 \pm 30 \text{ мм ртутного столба} - 1000 \text{ В}$;
- в условиях повышенной влажности $95-98 \%$ при температуре $+40^\circ\text{C} - 600 \text{ В}$.

Изоляция выходных цепей выдерживает в течение одной минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц ;

- в нормальных климатических условиях - 500 В;
- в условиях повышенной влажности - 300 В.

3.7. Сопротивление изоляции отдельных электрических цепей генератора по отношению к корпусу не менее:

- в нормальных климатических условиях - 20 МОм;
- при температуре + 50°C - 5 МОм;
- при повышенной влажности - 1 МОм.

3.8. Выходное сопротивление не менее 8 ком в диапазоне частот от 25 до 5000 Гц.

3.9. Генератор шума в упаковке можно транспортировать при температуре от минус 50 ± 3°C до + 65 ± 3°C.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ строки	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
1.	П82.119.001	Генератор шума П-219 В	1	656х348х191	22		
2.	П82.119.001 ЭИ	Одиночный комплект ЭИИ в крышке В ней	1				
3.		Запчасти Гнездо МТК 1-1 000.364.000 ТУ	4				
4.		Диск 21401В Т13.369.008 ТУ	2				
5.		Лампа СМН-10-55 ОСТ 160.535.014 -74	2				

Продолжение

[illegible]

№ строки	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
6.		Предохранитель ВП-1-0,25 А	5				
7.		ВП-1-0,5 А	10				
8.	2П5.282.076	ОК0.480.003 ТУ					
9.	П84.094.000-01	Плата генератора шума	1				
10.	2П6.434.018	Инструмент	1				
11.	П86.480.004	Отвертка	1				
12.	П85.279.000	Ламповыниматель	1				
13.		Принадлежности	4				
14.	2П4.853.000	Болт	1				
15.	П84.853.017	Телефоны головные	1				
16.	П84.853.011	Вилка 2РМ24	4				
17.	П86.640.008	КУН19ШП1	1				
18.	П82.119.001ГО	ТЕО.364.126 ТУ	1				
		Кабель для включения аккумулятора	1				
		Кабель испытательный	1				
		Кабель сетевой	1				
		Шнур с однополюсными штекерами	2				
		Комплект эксплуатационных документов	1				
		Генератор шума П-219 Б.Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1				

№ строки	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
19.	П82.119.001 Ф0	Генератор шума П-219 В. формуляр	1				
20.	П82.119.001 ЗЗ	Генератор шума П-219 В. Схема электрической принципиальной	1				
21.	П82.119.001 В0	Генератор шума П-219 В. чертеж общего вида	1				
22.	П82.136.005 МЗ	Блок питания. Электромонтажный чертеж	1				
23.	П83.299.002 МЗ	Блок генератора шума. Электромонтажный чертеж	1				
24.	215.232.076	Плата генератора шума. Сборочный чертеж.	1				

26. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

Дата	Вид осмотра или проверки	Результат осмотра или проверки	Подпись, фамилия и инициалы проверяющего	Примечание

Исторические

Перечень испытательных приборов, при помощи которых проводились испытания:

5.1. Вольтметр с пределом измерений от минус 60 до минус 30 дБ с погрешностью измерений на нулевой отметке шкалы прибора не более $\pm 0,15$ дБ и с входным сопротивлением не менее 100 кОм.

5.2. Анализатор гармоник низких частот с пределом измерений не менее 150 ÷ 10000 Гц и погрешностью измерения относительного уровня не менее 1,0 дБ.

5.3. Универсальный прибор для измерения напряжений, токов и сопротивлений класса не ниже I.5.

5.4. Мегометр до 1000 мОм с погрешностью не более 1,5%.

Результаты испытаний

Проверяемая характеристика	Единица измерения	Требования	Результаты проверки
Уровень шума на выходах	Децибелы	от минус 60 до минус 35	34,5 - 28,6
Сопротивление изоляции	МОм	не менее 20	500
Точность установки уровня встроенным индикатором	Децибелы	$\pm 2,0$	+1,5 -1,3
Переходное затухание между выходами	Децибелы	не менее 90	110

[illegible]

24. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИИ

Дата	Основание для установления категории	Установленная категория	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Генератор шума П-219 Б П82.119.001 заводской № _____ соответствует техническим условиям П82.119.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата " ____ " ____ 19 __ г.

Представитель заказчика

МП

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Генератор пума

П-219 Б

(наименование изделия)

(обозначение)

заводской номер

подвергнут на п/я А-3121

консервации согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации

Дата консервации

М.П.

Срок консервации

Консервацию произвел

(подпись)

Изделие после консервации принял

(подпись)

23. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВРЕМЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снятая часть			Вновь установл. часть			Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
Наименование и обозначение	Заводской номер	Число отработанных часов /циклов/	Причина выхода из строя	Наименование и обозначение	Заводской номер	

22. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТА

Основание /наимено- вание до- кумента/	Дата проведения изменений	Содержание проведенных работ	Характерис- тика работ изделия после про- изведенных изменений	Должность, фамилия и подпись лица, от- ветствен- ного за проведен- ное изме- ние	Приме- чание

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Генератор шума _____ П-219 Б.

(наименование изделия) _____ (обозначение)

заводской номер _____ упакован _____ п/я А-3121

согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по

эксплуатации _____

Дата упаковки _____ М.П.

Упаковку произвел _____ (подпись)

Изделие после упаковки принял _____ (подпись)

Предприниматель гарантирует соответствие

качества аппаратов требованиям настоящим техническим условиям при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Парентальный срок хранения — 1 год со дня изготовления
Парентальный срок аккуплатции — 3 года со дня ввода
в эксплуатацию.

[illegible]

II. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламириванию подлежат изделия, в которых в период гарантийного срока при соблюдении правил хранения и эксплуатации обнаружено:

— предвременный износ или поломка деталей, узлов, а также другие неисправности, вызывающие нарушение работы изделия в целом;

— отклонения параметров изделия от установленных норм
ту, если восстановление этих параметров эксплуатационной
регулирующей невозможно.

Изделия, дефекты которых могут быть устранены путем замены деталей, входящих в приданный комплект запасных частей, рекламированию не подлежат.

Рекламационные акты составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр высылается руководителю предприятия-изготовителя, второй представителю заказчика на предприятии-изготовителе

[illegible]

Продолжение

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе регистрируются все претъвления рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации.

20. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

	Проверяемая характеристика	Дата проведения измерения					
		Величина		I9...г		I9...г	
		Номинальная	Предельного отклонения	Фактическая величина	Замерил /должность, подпись/	Фактическая величина	Замерил /должность, подпись/
I	Уровень шума на выходах генератора шума на нагрузке 300 Ом в децибелах	от минус 35 ⁺² до минус 60 ⁻³⁰	По точности измерительного прибора				
2	Сопротивление изоляции МОМ	не менее 20	По точности измерительного прибора				

Продолжение

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

12. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия, и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Шифр, индекс или обозначение изделия	Наименование изделия	Заводской номер	Дата консервации	Метод консервации	Дата расконсервации	Наименование или условное обозначение предприятия, производящего консервацию /расконсервацию/ изделия	Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию /расконсервацию/

18

19. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

27

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

18. Особые замечания по эксплуатации
и аварийным случаям

Дата	Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

14. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поступили		Должность, фамилия и подпись ответственного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись ответственного за отправку
Откуда	Номер и дата приказа /наряда/		Ку- да	Номер и дата /приказа за на-ряда/	

Должность	Фамилия лица, ответственно- го за эксплуа- тацию	Номер и дата при- каза	Подпись от- ветственно- го лица
		о назна- чении	

Продолжение

Дата и время отказа/выхода из строя/изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер /внешнее проявление/ неисправности	Причины неисправности/отказа/, количество часов работы отказавшего элемента изделия	Принятые меры по устранению неисправностей, расход ЗИП и отметка о направлении рекламаций	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

17. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата и время отказа/выхода из строя/изделия или его составной части, характер нарушения	Характер нарушения/внешней причины неис-правности/отказа, количественное время работы/неисправно-сти	Причина неис-правности/отказа, количественное время работы/неисправно-сти	Принятые меры по устранению неис-правности, расход материалов	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неис-правности	Примечание

Продолжение

Должность	Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию	Номер и дата приказа о назначении	Подпись ответственного лица

16. УЧЕТ РАБОТЫ

Месяцы	Итоговой учет работы по годам								Под- пись
	19...г			19...г			19...г		
	Количес- тво часов	Итого с начала эксплуа- тации	Под- пись	Количес- тво часов	Итого с на- чала эксп- луатации	Под- пись	Количес- ство ча- сов	Итого с на- чала эксп- луа- тации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого									

22

Продолжение

Месяцы	Итоговый учет работы по годам								
	19...г			19...г			19...г		
	Количес- тво ча- сов	Итого с на- чала эксп- луата- ции	Под- пись	Количес- тво часов	Итого с начала эксплу- атации	Под- пись	Количес- тво ча- сов	Итого с начала эксплу- атации	Под- пись
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого									

23